Proxecto de obras de urbanización do PERI II-03 Castro-Castriño (675/403). Aprobación inicial sesión ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).
Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVIÑO Data sinatura: 25/02/2025

Módulo de Medida

Fusibles

Kwh

Módulo de Maniobra

I.G.
4x63A "D"
15kA

I.M.
3x63A

Aux.

K1
3x80A
AC3

Estabilizador
Reductor 45kVAs

Señal
Amperometrica x 3

Señal
Voltimetrica x 4

I.M.
4x20A

So.Te.
PU II 3+1
280V/40kA
con aux.

I.D.
2x40A
30mA

I.M.
(1+n)
16A

I.M.
(1+n)
10A

Telegestion

Toma schuko
F+N+Tt.

Luz cuadro

Aux.	VIGI (3+N) 40A 300mA "SI"	Aux.	VIGI (3+N) 40A 300mA "SI"	Aux.	VIGI (3+N) 40A 300mA "SI"	ID. 4x40A 300mA
I.M. (3+N) 25A		I.M. (3+N) 25A		I.M. (3+N) 25A		I.M. (3+N) 25A
Salida 1-alum		Salida 2-alum		Salida 3-alum		Salida Auxiliar

Aux.	VIGI (3+N) 40A 300mA "SI"	Aux.	VIGI (3+N) 40A 300mA "SI"	Aux.	VIGI (3+N) 40A 300mA "SI"
I.M. (3+N) 25A		I.M. (3+N) 25A		I.M. (3+N) 25A	
Salida 4.alum		Salida 5.alum		Salida 6.alum	

Planos aportados por CONCELLO DE VIGO
Dpto. Electromecánicos

PETICIONARIO: CONCELLERÍA DE FOMENTO / CONCELLO DE VIGO	info@urdampilleta.es Rúa Faisán,11 (36213) Vigo, Pontevedra TLF: 986 26 16 95 - 667 54 69 90 ESTUDIO URDAMPILLETA	FDO: Iria Urdampilleta Pérez Arquitecta / nº col: 4587	PROYECTO DE: *PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PERI II-03 CASTRO CASTRIÑO*	SITUACIÓN: PERI 03-Castro Castriño,Vigo (Pontevedra) PLANO: Instalaciones Estado actual. Esquema Unifilar	FECHA: Nov. 2023 ESCALA: S/E	PLANO: 105