



ZAPATA

Escala 1:25

Cotas en mm




DIMENSIONES ZAPATAS	
Altura columna H(m)	Medidas zapata AxAxB (m)
<7	0,50 x 0,50 x 0,70
7 a 9	0,80 x 0,80 x 1,00
10 a 12	0,90 x 0,90 x 1,20
14	1,00 x 1,00 x 1,40

ELEMENTOS DE ANCLAJE - PERNOS

Escala 1:10


Cotas en mm



CONJUNTO DE PERNOS

Escala 1:15

Cotas en mm




DIMENSIONES MÍNIMAS RECOMENDADAS DE LOS PERNOS								
	H<6	H=7	H=8	H=9	H=10	H=11	H=12	H=14
L	600	700	700	700	900	900	900	1000
Ø	16	24	24	24	27	27	27	27
r	100	110	110	110	130	130	130	150
b	100	150	150	150	200	200	200	250
c	250	350	350	350	450	450	450	450
d	215	285	285	285	285	285	285	285
e	544	623	623	623	616	616	616	916

ELEMENTOS DE ANCLAJE. COLOCACIÓN DE TUERCAS Y ARANDELAS

Escala 1:10


Cotas en mm



SISTEMA DE FIJACIÓN DEL SOPORTE DETALLE DE ENTRADA ENTUBADO

Escala 1:10


Cotas en mm



TUERCAS Y ARANDELAS

Escala 1:2


Cotas en mm



TRANSICIÓN DE SUBTERRÁNEO-AÉREO

Escala 1:25


Cotas en m



LUMINARIA ENUR MICRO

Escala 1:15

Cotas en mm



PETICIONARIO:

**CONCELLERÍA
DE
FOMENTO**

**CONCELLO
DE VIGO**



info@urdampilleta.es
Rúa Faisán,11
(36213) Vigo, Pontevedra
TLF: 986 26 16 95 - 667 54 69 90
ESTUDIO URDAMPILLETA

FDO:

Iria Urdampilleta Pérez
Arquitecta / nº col: 4587

PROYECTO DE:

*PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS
DE TERMINACIÓN DEL PERI II-03 CASTRO CASTRIÑO*

SITUACIÓN:

PERI 03-Castro Castriño,Vigo (Pontevedra)

PLANO:

Detalles de red de alumbrado público

FECHA:

Nov. 2023

ESCALA:

S/P

PLANO:

D108